Зарегистрирована
13-ОГПН
(наименование территориального отдела (отделения) управления государственного пожарного надзора Главного управления МЧС России по Пермскому краю

"18" 11 2013 г.

Регистрационный № 57 422-00013-2-23-10-322

Дополнение

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении «Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка - детский сад № 2»

(указывается организационно-правовая форма юридического лица, функциональное назначение, полное («МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 2»)

и сокращенное наименование (в случае, если имеется), в том числе фирменное наименование объекта защиты)

Основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица 1025901893335

Идентификационный номер налогоплательщика 5917102683

Место нахождения объекта защиты 617470 Пермский край, г.Кунгур, ул.Дальняя, 34

указывается адрес фактического места нахождения объекта защиты

Почтовый и электронный адреса, телефон, факс юридического лица и объекта защиты 617470, Пермский край, г.Кунгур, ул.Дальняя, 34, тел. (34271) 2-10-32, электронный адрес: mbdoucrrds2@mail.ru

№ п/п	Наименование раздела
1	2
I	**Оценка пожарного риска , обеспеченного на объекте защиты**
	(Заполняется, если проводился расчет риска. В разделе
	указываются расчетные значения уровня пожарного риска и допустимые
	значения уровня пожарного риска, а также комплекс выполняемых инженерно-технических
	и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска)
	На объекте выполняются обязательные требования пожарной безопасности, установленные федеральными законами о технических регламентах и требования нормативных документов по пожарной безопасности. Расчет пожарного риска не требуется. Статья 6 ФЗ № 123-ФЗ
II	**Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара**
	(заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки
	возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты
	документов страхования)
	Возможный ущерб от пожара имуществу третьих лиц отсутствует.
III	**Перечень федеральных законов о технических регламентах и нормативных документов по пожарной безопасности, выполнение которых обеспечивается на объекте защиты**
	(в разделе указывается перечень выполняемых требований федеральных законов
	о технических регламентах и нормативных документов по пожарной безопасности
	для конкретного объекта защиты)
	В МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 2» выполняются следующие требования Федеральных законов о технических регламентах и нормативных документов по пожарной безопасности в части не противоречащей требованиям Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
1.	Степень огнестойкости здания детского сада - III, что соответствует нормативному. СНиП II-А.5-62* п.2.3, таблица 2.
2.	Кровля в зданиях с чердаками III-й степени огнестойкости допускается выполнять сгораемой. СНиП II-А.5-62*п. 2.5.
3.	Несущие элементы лестниц в здании III-й степени огнестойкости должны быть несгораемыми с пределом огнестойкости не менее 1,5ч. СНиП II-А.5-62*п. 2.6.
4.	В зданиях III-й степени огнестойкости междуэтажные и чердачные перекрытия должны быть несгораемыми с пределом огнестойкости не менее 1ч.

	СНиП II-А.5-62*п. 2.7.
5.	Заполнение проемов (двери, окна) в противопожарных преградах должно быть несгораемым или трудносгораемым и иметь предел огнестойкости не менее 1,5 *ч.* СНиП II-А.5-62*п.3.3.
6.	Общая площадь проёмов в противопожарной преграде не должна превышать 25% её площади. СНиП II-А.5-62*п.3.3.1.
7.	Противопожарные двери и ворота должны быть оборудованы устройствами для самозакрывания. СНиП II-А.5-62*п.3.3.2.
8.	В противопожарных стенах допускается устраивать вентиляционные и дымовые каналы с тем, чтобы в местах прохождения каналов противопожарная стена имела не менее требуемого предела огнестойкости. СНиП II-А.5-62*п.3.9.
9.	На случай возникновения пожара должна быть обеспечена возможность безопасной эвакуации находящихся в здании людей через эвакуационные выходы. Выходы считаются эвакуационными, если они ведут: - из помещений первого этажа наружу непосредственно или через коридор, вестибюль, лестничную клетку; - из помещений любого этажа, кроме первого, в коридор или проход, ведущий к лестничной клетке или непосредственно в лестничную клетку, имеющую самостоятельный выход наружу или через вестибюль; - из помещения в соседние помещения в том же этаже, обеспеченные выходами, указанными в подпунктах выше. СНиП II-А.5-62*п.4.1.
10.	Минимальная ширина эвакуационных дверей должна быть 0,8 м. Высота дверей и проходов на путях эвакуации должна быть в чистоте не менее 2-х м. СНиП II-А.5-62*п.4.9. примечание 2.
11.	Ширина лестничных маршей должна быть не более 2,4 м между стеной и перилами. СНиП II-А.5-62*п.4.3.
12.	Ширина лестничных площадок должна быть не менее ширины лестничного марша. СНиП II-А.5-62*п.4.4.
13.	Количество эвакуационных выходов из зданий и помещений должно быть не менее двух. СНиП II-А.5-62*п.4.6.
14.	Двери эвакуационных выходов открываются по направлению выхода из здания. СНиП СНиП II-А.5-62*п.4.7.
15.	В зданиях высотой более 10 м с чердаками должны предусматриваться входы на чердаки из лестничных клеток по маршевым лестницам или вертикальным металлическим лестницам с площадками перед входами на чердаки. Проёмы для входа на чердаки должны защищаться противопожарными дверями с пределом огнестойкости не менее 0,75 *ч.* Двери эвакуационных выходов открываются по направлению выхода из здания. СНиП СНиП II-А.5-62*п.4.8.
16.	Лестничная клетка должна быть освещена естественным светом через окна в наружных стенах. СНиП II-А.5-62*п.4.9.
17.	В лестничных клетках не должно быть рабочих, складских и иного назначения помещений, выходов из шахт грузовых подъёмников, промышленных газопроводов,

	трубопроводов с легко воспламеняющимися и горючими жидкостями, а также приборов отопления и иного оборудования, образующих местные выступы из плоскости стен на высоте до 2-х м от поверхностей проступей ступеней и площадок лестничных клеток. СНиП II-А.5-62*п.4.9.
18.	Слуховые окна для освещения и проветривания чердаков, а также для выхода на крышу должны предусматриваться в каждом чердаке или в каждой части чердака отделённой противопожарной стены. Размеры открывающихся створок слухового окна должны быть не менее 0,6х0,8 м. СНиП II-А.5-62*п.4.12.
19.	Лица допускаются к работе на объекте только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности. Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется путем проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума. Порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума определяются руководителем организации. Обучение мерам пожарной безопасности осуществляется в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности. ППР РФ № 390 от 25.04.2012. п.3.
20.	Руководитель организации назначает лицо, ответственное за пожарную безопасность, которое обеспечивает соблюдение требований пожарной безопасности на объекте. ППР РФ № 390 от 25.04.2012. п.4.
21.	В складских, производственных, административных и общественных помещениях, местах открытого хранения веществ и материалов, а также размещения технологических установок руководитель организации обеспечивает наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны. ППР РФ № 390 от 25.04.2012. п.6.
22.	На объекте с массовым пребыванием людей (кроме жилых домов), а также на объекте с рабочими местами на этаже для 10 и более человек руководитель организации обеспечивает наличие планов эвакуации людей при пожаре. ППР РФ № 390 от 25.04.2012. п.7.
23.	На объекте с массовым пребыванием людей руководитель организации обеспечивает наличие инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре, а также проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте. ППР РФ № 390 от 25.04.2012. п.12.
24.	Руководитель организации обеспечивает наличие на дверях помещений производственного и складского назначения обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". ППР РФ № 390 от 25.04.2012. п.20.
25.	На объектах запрещается: а) хранить и применять на чердаках легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, порох, взрывчатые вещества, пиротехнические изделия, баллоны с горючими газами, товары в аэрозольной упаковке, целлулоид и другие пожаровзрывоопасные вещества и материалы, кроме случаев, предусмотренных иными нормативными документами по пожарной безопасности; б) использовать чердаки и другие технические помещения для организации производственных участков, мастерских, а также для хранения продукции, оборудования,

	мебели и других предметов; в) снимать предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток, другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации; г) производить изменение объемно-планировочных решений и размещение инженерных коммуникаций и оборудования, в результате которых ограничивается доступ к огнетушителям, пожарным кранам и другим системам обеспечения пожарной безопасности или уменьшается зона действия автоматических систем противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, стационарной автоматической установки пожаротушения, системы дымоудаления, системы оповещения и управления эвакуацией); д) устраивать в лестничных клетках и поэтажных коридорах кладовые и другие подсобные помещения, а также хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель и другие горючие материалы; е) устанавливать в лестничных клетках внешние блоки кондиционеров. ППР РФ № 390 от 25.04.2012. п.23.
26.	Руководитель организации при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей (торжества, представления и др.) обеспечивает: а) осмотр помещений перед началом мероприятий в целях определения их готовности в части соблюдения мер пожарной безопасности; б) дежурство ответственных лиц на сцене и в зальных помещениях. ППР РФ № 390 от 25.04.2012. п.30.
27.	При проведении мероприятий с массовым пребыванием людей в зданиях со сгораемыми перекрытиями допускается использовать только помещения, расположенные на 1-м и 2-м этажах. На мероприятиях могут применяться электрические гирлянды и иллюминация, имеющие соответствующий сертификат соответствия. При обнаружении неисправности в иллюминации или гирляндах (нагрев проводов, мигание лампочек, искрение и др.) они должны быть немедленно обесточены. Новогодняя елка должна устанавливаться на устойчивом основании и не загромождать выход из помещения. Ветки елки должны находиться на расстоянии не менее 1 метра от стен и потолков. ППР РФ № 390 от 25.04.2012. п.31.
28.	При проведении мероприятий с массовым пребыванием людей в помещениях запрещается: а) применять пиротехнические изделия, дуговые прожекторы и свечи; б) украшать елку марлей и ватой, не пропитанными огнезащитными составами; в) проводить перед началом или во время представлений огневые, покрасочные и другие пожароопасные и пожаровзрывоопасные работы; г) уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах дополнительные кресла, стулья и др.; д) полностью гасить свет в помещении во время спектаклей или представлений; е) допускать нарушения установленных норм заполнения помещений людьми. ППР РФ № 390 от 25.04.2012. п.32.
29.	Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа. ППР РФ № 390 от 25.04.2012. п.35.
30.	При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается: а) устраивать пороги на путях эвакуации (за исключением порогов в дверных проемах),

	раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота, вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей; б) загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, коридоры, тамбуры, лестничные площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные люки) различными материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами, а также блокировать двери эвакуационных выходов; в) устраивать в тамбурах выходов сушилки и вешалки для одежды, гардеробы, а также хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы; г) фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении (если для этих целей не используются устройства, автоматически срабатывающие при пожаре), а также снимать их; д) закрывать жалюзи или остеклять переходы воздушных зон в незадымляемых лестничных клетках. ППР РФ № 390 от 25.04.2012. п.36.
31.	На объектах с массовым пребыванием людей руководитель организации обеспечивает наличие исправных электрических фонарей из расчета 1 фонарь на 50 человек. ППР РФ № 390 от 25.04.2012. п.38.
32.	Ковры, ковровые дорожки и другие покрытия полов на объектах с массовым пребыванием людей и на путях эвакуации должны надежно крепиться к полу. ППР РФ № 390 от 25.04.2012. п.39.
33.	Запрещается оставлять по окончании рабочего времени не обесточенными электроустановки и бытовые электроприборы в помещениях, в которых отсутствует дежурный персонал, за исключением дежурного освещения, систем противопожарной защиты, а также других электроустановок и электротехнических приборов, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации. ППР РФ № 390 от 25.04.2012. п.40.
34.	Запрещается: а) эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции; б) пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями; в) обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника; г) пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией; д) применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы; е) оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с инструкцией завода-изготовителя; ж) размещать (складировать) в электрощитовых (у электрощитов), у электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы; з) использовать временную электропроводку, а также удлинители для питания электроприборов, не предназначенных для проведения аварийных и других временных работ. ППР РФ № 390 от 25.04.2012. п.42.
35.	Руководитель организации обеспечивает исправное состояние знаков пожарной

	безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы. Эвакуационное освещение должно включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения. ППР РФ № 390 от 25.04.2012. п.43.
36.	Руководитель организации обеспечивает исправность сетей наружного и внутреннего противопожарного водопровода и организует проведение проверок их работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов. Руководитель организации при отключении участков водопроводной сети и (или) пожарных гидрантов, а также при уменьшении давления в водопроводной сети ниже требуемого извещает об этом подразделение пожарной охраны. Руководитель организации обеспечивает исправное состояние пожарных гидрантов, их утепление и очистку от снега и льда в зимнее время, доступность подъезда пожарной техники к пожарным гидрантам в любое время года. ППР РФ № 390 от 25.04.2012. п.55.
37.	Запрещается стоянка автотранспорта на крышках колодцев пожарных гидрантов. ППР РФ № 390 от 25.04.2012. п.56.
38.	Руководитель организации обеспечивает укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и вентилями, организует перекатку пожарных рукавов (не реже 1 раза в год). Пожарный рукав должен быть присоединен к пожарному крану и пожарному стволу. Пожарные шкафы крепятся к стене, при этом обеспечивается полное открывание дверец шкафов не менее чем на 90 градусов. ППР РФ № 390 от 25.04.2012. п.57.
39.	Руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта (автоматических установок пожаротушения и сигнализации, средств пожарной сигнализации, систем противопожарного водоснабжения, противопожарных дверей) и организует не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности указанных систем и средств противопожарной защиты объекта с оформлением соответствующего акта проверки. При монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений должны соблюдаться проектные решения, требования нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий. На объекте должна храниться исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта. ППР РФ № 390 от 25.04.2012. п.61.
40.	Руководитель организации обеспечивает объект огнетушителями по нормам согласно приложениям № 1 и 2. Первичные средства пожаротушения должны иметь соответствующие сертификаты. ППР РФ № 390 от 25.04.2012. п.70.
41.	При обнаружении пожара или признаков горения в здании, помещении (задымление, запах гари, повышение температуры воздуха и др.) необходимо: а) немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную охрану (при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию); б) принять посильные меры по эвакуации людей и тушению пожара. ППР РФ № 390 от 25.04.2012. п.71.

42.	Руководитель организации обеспечивает исправное содержание (в любое время года) дорог, проездов и подъездов к зданиям, сооружениям и строениям, открытым складам, наружным пожарным лестницам и пожарным гидрантам. ППР РФ № 390 от 25.04.2012. п.75.
43.	Руководитель организации обеспечивает своевременную очистку объектов от мусора, тары, опавших листьев и сухой травы. Не допускается сжигать отходы и тару в местах, находящихся на расстоянии менее 50 метров от объектов. ППР РФ № 390 от 25.04.2012. п.77.
44.	Каждый огнетушитель, установленный на объекте, должен иметь паспорт и порядковый номер, нанесенный на корпус белой краской. Запускающее или запорно-пусковое устройство огнетушителя должно быть опломбировано одноразовой пластиковой номерной контрольной пломбой роторного типа. ППР РФ № 390 от 25.04.2012. п.475.
45.	Опломбирование огнетушителя осуществляется заводом-изготовителем при производстве огнетушителя или специализированными организациями при регламентном техническом обслуживании или перезарядке огнетушителя. ППР РФ № 390 от 25.04.2012. п.476.
46.	Руководитель организации обеспечивает наличие и исправность огнетушителей, периодичность их осмотра и проверки, а также своевременную перезарядку огнетушителей. Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей, а также иных первичных средств пожаротушения ведется в специальном журнале произвольной формы. ППР РФ № 390 от 25.04.2012. п.478.
47.	Огнетушители, размещенные в коридорах, проходах, не должны препятствовать безопасной эвакуации людей. Огнетушители следует располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра. ППР РФ № 390 от 25.04.2012. п.480.
48.	Для размещения первичных средств пожаротушения, немеханизированного пожарного инструмента и инвентаря в здании оборудуются пожарные щиты. Требуемое количество пожарных щитов определяется в соответствии с приложениями № 5, 6. ППР РФ № 390 от 25.04.2012. п.481.
49.	Ящики для песка должны иметь объем 0,5 куб. метра и комплектоваться совковой лопатой. Конструкция ящика должна обеспечивать удобство извлечения песка и исключать попадание осадков. ППР РФ № 390 от 25.04.2012. п.483.
50.	Использование первичных средств пожаротушения, немеханизированного пожарного инструмента и инвентаря для хозяйственных и прочих нужд, не связанных с тушением пожара, запрещается. ППР РФ № 390 от 25.04.2012. п.486.

Настоящую декларацию разработал

Заведующая ДОУ Т.В.Гупалова	
(должность, фамилия, инициалы)	(подпись)
“ 18 ” ноября 20 13 г.	

М.П.